

## Impuls solar Barcelonès - Informe anual

Instal·lació: **ISBXXX** Any: **XXXX**  
Adreça:   
Potència: **2 kWn**  
Posta en  
marcha: **DD/MM/AAAA**

### Disponibilitat

**99 %**

$\frac{\text{Hores funcionament}}{\text{Hores d'insolació}}$

Parades no desitjades  
Requeriment mínim: 95%

### Rendiment

**95 %**

$\frac{\text{Energia generada}}{\text{Energia teòrica generada}}$


Generació d'acord al potencial teòric  
Requeriment mínim: 74%

### Estalvi CO<sub>2</sub>

**74**  
tones

Emissions evitades de CO<sub>2</sub>  
Estimat 250g CO<sub>2</sub>/kWh

### Energia generada



Energia generada Energia consumida

**2977 kWh**

**3010 kWh**

Instal·lació executada per la UTE

**EMELCAT** sccl



Instal·lació desenvolupada en el marc de la campanya d'Impuls Solar Barcelonès

